

证明书

WELL建筑标准™

2024年2月15日，欧洲fins产品测试A/S收到了一个引物样品，产品名称为：

超屏蔽耐碱底漆

提供的

东亚涂料（泰国）上市有限公司

样品作为制造产品的代表提供。按照CDPH 01350（2017年1月）进行，采用欧盟LCI VOC阈值和ISO 11890-2（2020）试验标准（见试验报告编号392-2024-00086711_H_EN和392-2024-00086712_XG_EN）。

被测产品符合WELL v2特性X06 VOC限制的要求：
第1部分，通过遵守：

VOC排放规范：

- CDPH 01350 v 1.2的要求（2017年1月）

VOC含量规格：

- 欧盟装饰漆指令2004/42/CE对VOC含量低于30 g/L的“引物”的要求。

24 二零二四年四月


Henriette Buch Lauersen
Analytical Service Manager


Laura Hartung Sørensen
Analytical Service Manager

国际建筑研究所（IWBI）是一家公益公司，其使命是通过其建筑标准（WELL）改善世界各地建筑和社区的人类健康和福祉。WELL™和相关的标志是由IWBI所有的商标，并经过许可使用。